

Esclarecimentos do Projeto Acústico

1- Na nota de projeto nº 2, cita para garantir a abertura da esquadria existente, contudo a nova esquadria a ser acrescentada trata-se de um visor fixo, correto?

As esquadrias citadas podem ser visor fixo ou esquadria de abrir para o lado interno,

2- A janela acústica (EI.02) pode ser de correr? Favoreceria a circulação no ambiente.

As esquadrias de correr, para que tenham mesmo desempenho acústico, costumam ter custo mais elevado, porém é possível

3- Há alguma recomendação sobre o acabamento das paredes isolantes 01 e 02? Pintura conforme projeto arquitetônico?

De acordo com projeto arquitetônico

4- Solicitamos a revisão do detalhe 11, tendo em vista que não há laje sobre os ambientes projetados.

Revisado.

5- Qual o tipo de piso mais indicado (acusticamente) para esses ambientes?

Visto que se trata de uma edificação térrea, não há necessidade de piso isolante acústico. O piso deve ser de acordo ao projeto arquitetônico.

6- Solicitamos o memorial descritivo e o memorial de cálculo desse sistema.

Segue.