



Legenda	
	Caixa de passagem de embutir no piso
	Cotovelo reto 90°
	Cruzeta (X) 90°
	Cruzeta reta (X) 90°
	Interruptor simples - 1 tecla a 1,10m do piso
	Interruptor simples - 2 teclas a 1,10m do piso
	Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor
	Ponto 3P+T a 1,2m do piso
	Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso
	Saída horizontal para eletroduto
	T reto 90° - 50x50mm
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 2,20m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso
	Tomada hexagonal dupla (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,20m do piso

Legenda das indicações	
XXPAS	Caixa de passagem aço pintada - 400x400x150mm
CTR	Cotovelo reto 90° - 50x50mm
CZ	Cruzeta (X) 90° - 50x50mm
CZR	Cruzeta reta (X) 90° - 50x50mm
TR	T reto 90° - 50x50mm
BM	Tomada - uso específico - Banho Maria
ARC 12000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar 12000BTU
ARC16000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar 18000BTU
ARC24000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar 24000BTU
ARC30000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar 30000BTU
ARC 9000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar 9000BTU
EST	Tomada - uso específico - Estufa
PAQ	Tomada - uso específico - Placa de Aquecimento

COORDENADOR: ARG. MÁRCIA PINHEIRO CAU-A21359-4 (RESPONSÁVEL LEGAL)			
CHEFE DE PROJETOS: ARG. ROSANA DE LEO CAU-A18234-6			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE MENDES DE VASCONCELOS CREA-BA 70.928/D			
ALTERAÇÕES:			
02			
01			
00		EMISSÃO INICIAL	
NÚMERO	DATA	RESPONS.	TIPO E LOCAL DA ALTERAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  SUMAI Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura			
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS - ARG. MÁRCIA ELIZABETH PINHEIRO CAU-A21359-4			
CHEFE DO NÚCLEO DE PROJETOS - ARG. ROSANA DE LEO CAU-A18234-6			
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENG. FELIPE MENDES DE VASCONCELOS CREA-BA 70.928/D			
FACULDADE DE FARMÁCIA			
LOCAL: R. BARÃO DE JEREMOABO, 147 - ONDINA, SALVADOR - BA, 40170-115		CIVIL: SALVADOR	
PROJETO ELÉTRICO			
ELÉTRICA		PROJETO EXECUTIVO	
DATA: 24/03/2017	ESCALA DE PROJEÇÃO: 1/100	DESENHO: FELIPE M. V.	CONFIRADO POR: ROSANA DE LEO
			01/04

ARQUIVO: FAZ-ART-EL-P-FE-P-E\_01-FE-1-18-17.dwg UMARF-DESENVOLVIMENTO/DESENVOLVIMENTO/FARMACIA/FAC-EL-01-18-17.dwg