



DETALHE DE INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES SEM ESCALA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS SEM ESCALA

DETALHE DO NOVO PADRÃO DE TOMADAS SEM ESCALA

LEGENDA	
	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DE CIRCUITOS.
	ELETRODUTO RÍGIDO NÃO METÁLICOS PVC CINZA SEM ROSCA Ø3/4"3000Mm (EXCETO INDICADO).
	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA CHAPA #18 COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA COM TAMPA DE DIM: 75X50X3000mm, EXCETO INDICADO EM PROJETO. INSTALADA SOBRE O FORRO.
	ELETRODUTO QUE SOBE, ELETRODUTO QUE DESCE.
	CONDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO RESPECTIVAMENTE.
	INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA TECLA MONTADO EM CONDULETE, INSTALADO A 1,30m DO PISO ACABADO
	TOMADA 220 VOLTS MONTADA EM CONDULETE NA PAREDE A 1,30m DO PISO ACABADO - 2P+T 20A - MIOLO VERMELHO
	TOMADA 127 VOLTS MONTADA EM CONDULETE NA PAREDE A 1,30m DO PISO ACABADO -2P+T 10A - MIOLO BRANCO.
	TOMADA DUPLA 220 VOLTS MONTADA EM CONDULETE NA PAREDE A 1,30m DO PISO ACABADO -2P+T 20A - MIOLO VERMELHO
	TOMADA DUPLA 127 VOLTS MONTADA EM CONDULETE NA PAREDE A 1,30m DO PISO ACABADO -2P+T 10A - MIOLO BRANCO.
	PONTO DE FORÇA PARA SPLIT 220 VOLTS MONTADO EM CONDULETE NA PAREDE A 2,20m DO PISO ACABADO - 2P+T - PREVER FOLGA DE 2m NA FIAÇÃO
	TOMADA DE FAB. STECK A PERMANECER
	CAIXA 4x2 PVC CINZA COM CONECTORES DE SAÍDA Ø3/4", FAB. WETZEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO (EXCETO INDICADO).
	LUMINÁRIA EXISTENTE A PERMANECER, 4x18W - INSTALAR LAMPADAS LED ELEVAR A ALTURA DAS LUMINÁRIAS EM 70cm
	LUMINÁRIA 30W - INSTALAR LAMPADAS LED

- NOTAS
- TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER ATERRADAS.
 - DEVERÁ SER PROVIDENCIADO A MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO EXISTENTE.
 - DEVERÁ PROVIDENCIADO A MEDIÇÃO DA RESISTENCIA DE ISOLAMENTO
 - TODOS OS ELETRODUTOS E CONDULETES DEVERÃO SER NA COR CINZA E COM INSTALAÇÃO APARENTE, CONFORME PADRÃO UFBA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUMAI

Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS -

CHEFE DO NÚCLEO DE PROJETOS -

RESPONSÁVEL TÉCNICO - ARQ. ANTONIO ALVES COSTA FILHO

IMPLANTAÇÃO DO LAB. DE CAPTURA DE CO2

CIENAM 2 - 3º PAVIMENTO

LOCAL: SALVADOR-BA

ÁREA TÉCNICA: PLANTA BAIXA - TOMADAS E ILUMINAÇÃO

DATA: OUTUBRO/2024

ESCALA DE PLANTAS: 1/50

DESENHO: MATHEUS DE FARIAS DANIEL

CONFERIDO POR:

01/04